



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩЫПШЭ
АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ**

«25» августа 2025 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 879

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _____

БЕГИМ № _____

**О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения
на территории городского округа Прохладный КБР на период до 2029 года,
утвержденную постановлением местной администрации
городского округа Прохладный КБР от 17 февраля 2014 года № 173**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 17.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом городского округа Прохладный КБР, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения городского округа Прохладный КБР на период до 2029 года, утвержденную постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 17 февраля 2014 № 173 (далее – Схема), изложив разделы 4.1, 4.2 в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР Жижилей С.В.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Прохладный КБР

К.В. Кожухов

Приложение № 1
к постановлению местной администрации
городского округа Прохладный КБР
от «25» августа 2025 г. № 879

«4.1 Мероприятия по реализации схем водоснабжения.

Основное направление данной Схемы является обеспечение населения качественной питьевой водой снижению затрат на ее добычу и транспортировку до потребителей, во исполнение требований части 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Таблица 47

Наименование мероприятия	До 2030 г. тыс. руб.
Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской	8600,0
Строительство "Северного водозабора" с водоводом по ул. Первомайской	169770,0
Строительство станции подкачки питьевой воды на северном водоводе (в районе ул. Добровольского)	2285,0
Строительство станции подкачки питьевой воды в районе ж.д.ул. Боронтова, N 222	2200,0
Строительство станции подкачки питьевой воды на северном водоводе в районе ж.д. ул. Гагарина	2760,0
Бурение скважины на головном водозаборе	16100,0
Строительство новых водопроводов в микрорайоне «Садовый»	10100,0
Строительство зон санитарной охраны	4025,0
Строительство новых водопроводов в микрорайоне «Северный»	8760,0
Реконструкция существующих водопроводных сетей от пересечения улиц Гагарина и Первомайской до пересечения улиц Промышленной и Боронтова в городе Прохладный КБР (Северный водовод) 4,223 км	58297,86
Реконструкция водовода в п. Винсовхоз до врезки в городской водопровод по ул. Шаумяна (в районе ГНС) с проколом под железной дорогой из стальных труб	5500,0
Реконструкция водовода в п. Винсовхоз, м-р Солнечный	13300,0
Реконструкция водовода Д = 300 мм по ул. Шаумяна от ул. Головки (в районе кладбища) до ГНС с проколом под железной дорогой	37500,0
Реконструкция сборного водопроводного коллектора Д = 500 мм от арт. скважины до головного водозабора	56315,0
Реконструкция центрального подающего водовода Д 560 мм от водозабора до г. Прохладного, КБР	76868,69
Замена задвижек с электроприводами Д = 500 мм на водозаборе	2787,0
Устройство защитной гидроизоляции резервуаров чистой воды на головном водозаборе	11200,0
Замена насосных агрегатов станции второго подъема производительностью 1100 м3/час	8045,0
ИТОГО	457 752,0

4.2 Описание мероприятий и технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

1. Реконструкция существующего водозабора:

- замена глубинных насосов в артезианских скважинах;
- бурение новых эксплуатационных скважин, взамен существующих скважин, отработавших свой технологический ресурс (количество скважин определяется на последующих стадиях проектирования);
- прокладка сборного водопроводного коллектора;
- реконструкция насосной станции II подъема с заменой насосного оборудования и запорной арматуры;
- установка в здании хлораторной современного нового оборудования для обеззараживания воды;
- выполнение работ по герметизации днищ и стен резервуаров чистой воды 2х3000 м³.

Реконструкция водозабора необходима, т.к. все оборудования водозабора отработало свой ресурс и морально устарело.

2. Реконструкция водоводов 2х500 мм, протяженностью 3 км, от насосной станции II подъема до места врезки в водопроводную сеть, проложенную по ул. Остапенко. Процент износа водоводов 100%.

3. Реконструкция водопроводных сетей:

- по улицам Первомайской, Промышленной, протяженность 4,223 км,
- по улице Шаумяна от улицы Головки до района ГНС, протяженностью 3,5 км,
- по улице Пролетарской, протяженность 2 км,
- реконструкция остальных водопроводных сетей города, имеющих большой процент износа,
- замена запорной арматуры в уличных колодцах на водопроводных сетях, отработавшей срок службы, имеющей процент износа около 100%.
- ремонт уличных колодцев,
- установка пожарных гидрантов.

3 Строительство уличных сетей по новым направлениям с устройством вводов вновь построенных домов и домов, не получавших на данный момент питьевую воду.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов. Строительство насосных станций подкачки питьевой воды в районе жилых домов по ул. Добровольского,44, Боронтова,222, Гагарина,77, что обеспечит подачу воды в верхние этажи многоэтажных жилых домов, расположенных в районах предполагаемого строительства насосных станций, в которых отсутствует давление в часы наибольшего водоразбора.».